

ABORDS IMMEUBLE			
		Ambiance du quartier (sentiment de sécurité)	oui
		largeur cheminement (1,20 m)	oui
		sol non glissant	oui
		sol praticable	oui
		sol pentu (- 5 %)	non
		rampe d'accès	non
		obstacles (sans)	sans
		escaliers contrastés	oui
		éclairage ext.	oui
ACCES IMMEUBLE et AUX PARTIES COMMUNES			
ENTREE			
		porte lourde	à éviter
		visiophone et audiophone	oui
		main courante	non
petite taille		accès commandes sonnette entre 0,90 et 1,30 m	oui
		accès commandes éclairage hall entre 0,90 et 1,30 m	oui
HALL			
		accès aisé boîte lettres (0,90 à 1,30)0,80 à 1m ?	oui
		plain-pied	oui
		escalier	oui pour étage
		largeur porte	ok
petite taille		accès hauteur commandes entre 0,90 et 1,30 m	oui
		espace manœuvre	oui
		ECLAIRAGE entrée accessible entre 0,90 et 1,30 m	oui
COULOIRS ≥ à 0,90 m et 1,20m si angle			
		main courante	non
		largeur couloir ≥ 0,90 m	oui
fatigabilité		ASCENSEUR tous étages (fatigabilité)	NON
CAVE			
		LOCAL DECHETS	oui -externe
		accessible	oui
		escalier	non
ACCES AU LOGEMENT (étage, ascenseur, escalier, couloir...)			
		Couloir : un éclairage adapté	aisé
		largeur porte entrée ≥ 0,80 m	oui
		espace manœuvre angle 1,20m ?	oui
		identification porte : (n° - nom)	Pas nécessairement accessible (en haut chambranle porte)
		Main courante :	non
CIRCULATION INTERNE LOGEMENT			
		escaliers	configuration contrainte : 1 étage avec escaliers
ACCES CUISINE/SEJOUR :			
CHAUFFAGE :			
		GAZ	
		Carrelage jusqu'au bas cloison pour meilleur entretien	
		possibilité installer étagères à hauteur souhaitée	
		Interrupteurs et prises électriques entre 0,90 et 1 m	oui
		sonnerie Ext. Entrée...	oui
		visiophone	oui
petite taille		accès facile arrêts eau, élect., disjoncteur, etc...	oui
		dispositif signal fumée	à mettre par locataire
		climatisation	non
		- commandes accessibles	oui
		commande fermeture volets, fenêtres : électriques	oui
		Accès contrôle VMC	oui
		Chemin lumineux en appartement quand ils se lèvent la nuit (nécessaire encore plus lorsqu'ils vivent à plusieurs)	malvoyant
		portes coulissantes dès que possible.	oui
		main courante	non

